

ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ТУ 26.30.50-016-89466010-2018
ОХРАННЫЙ МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЙ ОГ-К(М)
ПАСПОРТ
ПЛСТ.425159.001 РЭ (ПС)

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный магнито-контактный оптико-волоконный предназначен для непрерывной круглосуточной блокировки дверных и оконных проемов, гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов, телефонный колодцев, а также блокировки других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т.д.) элементов зданий и сооружений, на открывание или смещение.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контролируемый зазор - не более 20 мм
- Габаритные размеры:
 - Блок оптического датчика, не более - 114x64x30 мм
- Диаметр выводимого кабеля - 3÷7 мм
- Длина выводимого кабеля - определяется заказчиком
- Затухание сигнала в открытом состоянии - не менее 60 дБ
- Затухание сигнала в закрытом состоянии - не более 5 дБ
- Длина волны - 1310 нм
- Масса изделия:
 - блок оптического датчика - не более 0,1 кг
- Герметичность корпуса - IP67

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочая температура - от - 40°С до + 50°С
- Относительная влажность воздуха - до 98%
- Пониженное атмосферное давление, Па - до $1,27 \cdot 10^3$

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Блок оптико-волоконного датчика (БОД) - 1 шт.
- Упаковка - 1 к-т
- Паспорт - 1 шт.

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Герметично упакованное изделие устойчиво к хранению в течении 36 месяцев после отгрузки, включая срок транспортировки, при температуре от - 40°С до + 55°С, относительной влажности воздуха до 98%.

Герметично упакованное изделие допускается транспортировать любым видом транспорта.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров изделия всем требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий, правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки, установленных эксплуатационной документацией.

Срок службы извещателя – не менее 8 лет.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель охранный магнито-контактный оптико-волоконный ОГ-К(М),

зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей нормативно-технической документацией производителя и признан годным к эксплуатации.

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Интертехсервис», 109028, г. Москва, Певческий пер, д. 1/2, стр. 1.

Тел: (495) 223-60-76. Факс: (495) 367-04-11.